



МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОСПРОМНАДЗОР)

РАЗРЕШЕНИЕ (СВИДЕТЕЛЬСТВО) № 11-02-108-2023
(регистрационный номер)

на право изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств
(соединительные части и детали с наружным защитным покрытием)
(перечень технических устройств смотреть на оборотной стороне),
эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах
газораспределительной системы и газопотребления, магистральных
трубопроводов.

(наименование выполняемого вида работ (оказываемого вида услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности)

Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-
производственное предприятие «Тяжпрессмаш-Деталь»

(наименование и место нахождения юридического лица или инициалы, фамилия индивидуального

Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, переулок Семашко, д. 21/60,
мансарда 3, помещение 315.

(или инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя и адрес его места жительства (места пребывания))

Свидетельство о государственной регистрации от 14 сентября 2010 г.
за ОГРН 1105038005820 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 3 по Московской области

(наименование регистрирующего органа)

Разрешение (свидетельство) выдано «2» ноября 2023 г.

Разрешение (свидетельство) действительно по «1» ноября 2028 г.

Начальник департамента
(должность)



М.П.

(подпись)

А.Г.Клобук
(инициалы, фамилия)

Выдано взамен ранее выданного разрешения _____

(номер, дата выдачи, срок действия)

(должность)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

№ **0004300**

Перечень технических устройств:

Наименование и тип технического устройства	Наименование и тип защитного покрытия	Наименование нормативного документа	Технические характеристики					
			Конструкция защитного покрытия	Диаметр труб, не более, мм	Толщина покрытия, не менее, мм	Область применения		
Соединительные части и детали с наружным защитным покрытием диаметром от 57 до 1420 мм включительно	Защитное покрытие усиленного типа на основе полиуретановых смол (Пу)	ТУ 23.99.19.111-007-68152804-2020 (Издание 2) «Соединительные детали и монтажные узлы трубопроводов, трубы, запорная арматура, металлоконструкции, трубные элементы неподвижных опор с наружным антикоррозионным покрытием и тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке»	конструкция № 3 по СТБ ГОСТ Р 51164	от 57 до 273 вкл.	1,5	Объекты магистральных трубопроводов		
				свыше 273 до 530 вкл.	2,0			
				свыше 530 до 820 вкл.	2,0			
				свыше 820 до 1420 вкл.	2,0			
	Защитное покрытие усиленного типа на основе эпоксидных красок (Эп)		конструкция № 4 по СТБ ГОСТ Р 51164	от 57 до 820 вкл.	0,35			
			конструкция № 8 по СТБ ГОСТ Р 51164	от 57 до 273 вкл.	1,2			
				свыше 273 до 530 вкл.	1,8			
				свыше 530 до 820 вкл.	2,0			
				свыше 820 до 1420 вкл.	2,4			
	Защитное покрытие усиленного типа на основе термоусаживающихся материалов (Тум)			конструкция № 9 по ГОСТ 9.602	от 57 до 530 вкл.	1,5	Объекты газораспределительной системы и газопотребления	
					свыше 530	2,0		
				конструкция № 12 по ГОСТ 9.602	от 57 до 1420 вкл.	2,0		
					конструкция № 13 по ГОСТ 9.602	от 57 до 1420 вкл.		0,75
						конструкция № 18 по ГОСТ 9.602		от 57 до 820 вкл.

1. Соединительные части и детали (отводы, тройники, переходы, заглушки и т.д.), на которые наносится защитное покрытие, должны иметь разрешения (свидетельства) Госпромнадзора на право их изготовления.
2. Ответственность за качество и соответствие изготавливаемых и поставляемых технических устройств несет изготовитель (поставщик), ответственность за правильность применения технических устройств несет проектная организация, заказчик и подрядчик.
3. При разработке и изготовлении новых моделей (типов) технических устройств необходимо получить отдельное разрешение (свидетельство) Госпромнадзора на право их изготовления.

Начальник департамента
(должность)


(подпись)
М.П.

А.Г.Клобук
(инициалы, фамилия)